



MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz
ID datové schránky Města Příbram: Zebbrqu, IČ: 00243132

VÁŠ DOPIS Z: 06.05.2015
SPIS. ZNAČKA: SZ MěÚPB 36823/2015
ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚPB 51411/2015/OŽP/Prš

Obec Dubno, IČ 00662810
Dubno 45, 261 01 Příbram
zastoupena
Ing. Milanem Štufkou, nar. 03.03.1963
Pod Anenskou 378
261 01 PŘÍBRAM IV

VYŘIZUJE: Průša Ladislav
TEL/FAX: 318 402 483/318 402 475
E-MAIL: ladislav.prusa@pribram.eu

DATUM: 24.06.2015

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS s užíváním stavby

G 2393

Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /dále jen stavební zákon/ a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona, žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 06.05.2015 podal stavebník, Obec Dubno, IČ 00662810, Dubno 45, 261 01 Příbram, zastoupena Ing. Milanem Štufkou, nar. 03.03.1963, Pod Anenskou 378, 261 01 Příbram IV, a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona ve spojení s § 11b vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů,

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby „**Propojení vodovodu, Nová Hospoda – Dubno**“ s umístěním na par. č. 82/1 a 457/11 obě v k. ú. Dubno, obec Dubno, provedené podle stavebního povolení vydaného Městským úřadem Příbram, odborem životního prostředí, oddělením vodního hospodářství pod čj. MěÚPB 94542/2014/OŽP/Prš ze dne 12.11.2014 (právní moc dnem 06.12.2014).

Vymezení účelu užívání stavby

Stavba obsahuje

- Propojovací řad v délce 242,41 m z PE 100, SDR 11 v profilu D = 90 včetně jedné předávací šachty a další šachty s redukčním ventilem.
- Umístění stavby dle souřadnic YX – začátek vodovodu - 776 085.32, 1 082 875.78
konec vodovodu - 775 853.31, 1 082 862.79.
- **Účel stavby** - stavba umožňující bezproblémové zásobování stávající a výhledové zástavby v Dubně (lokality BV 6, 7, 8 a 9) vodou z veřejného vodovodu v dostatečných tlakových poměrech.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 29.05.2015 s tímto výsledkem:

Stavba je dokončena a je schopna užívání.

Odchyly od schválené projektové dokumentace – nejsou.

Odůvodnění

Dne 06.05.2015 podal stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu na dokončenou stavbu.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- zápisem o proplachu potrubí a dezinfekci ze dne 18.02.2015,
- tlakovou zkouškou vodovodního potrubí ze dne 20.02.2015 se závěrem kladným,
- geodetickým zaměřením stavby vodovodu vypracovaným Jaroslavem Háchou dne 10.03.2015 s tím, že byl vybudován vodovodní řad z PE 100 SDR 11 D 90 v délce 242,41 m,
- zápisem o přezkoušení vytyčení trasovacího vedení ze dne 25.02.2015,

- prohlášením o shodě na výrobky použité na stavbě včetně prohlášení dodavatele,
- souhlasným závazným stanoviskem vydaným Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, územní pracoviště Příbram k uvedení stavby do trvalého užívání ze dne 23.03.2015 pod čj. KHSSC 11 989/2015,
- zápisem o předání a převzetí stavby ze dne 12.03.2015 s tím, že nejsou dokončeny plochy komunikace z teplé balené směsi a recyklátu.

Na místě samém bylo zjištěno, že stavba je provedena podle projektu. Zjevné závady a nedodělky nebyly zjištěny. Povrch komunikace od autoservisu Marášek po odbočku k panu Jíchovi je již finálně dokončen. Při závěrečné kontrolní prohlídce nevydal stanovisko provozovatele vodovodu, tj. 1. SČV, a. s., provoz Příbram a dále vodoprávní úřad požadoval stanovisko projektanta k podmínce HZS, ÚO Příbram ve věci instalace vnějších odběrných míst požární vody.

Dne 10.06.2015 bylo dodáno vyjádření projektanta s tím, že na projektovaném vodovodu je splněna podmínka ČSN 73 0873 - umístění zdrojů požární vody, podzemních hydrantů, do 400 m vzdálenosti od sebe. Na řadu je umístěn jeden stávající hydrant v km 0,00 (v místě napojení na vodovod u autoservisu Marášek) a druhý v km 0,241 - v místě napojení na stávající vodovodní řad v Dubně. Vzhledem k tomu, že stávající hydrant v Dubně je zásoben vodou ve směru od Nové Hospody (původně byl zásoben vodou ve směru od Dubna), požadoval vodoprávní úřad na tomto hydrantu provedení funkčních zkoušek. Tyto zkoušky provedla firma Sehaž Příbram, s. r. o., Příbram VI/268 dne 17.06.2015 se závěrem: funkční zkouška odpovídá technickým požadavkům. Dále se k uvedení stavby do trvalého užívání vyjádřil provozovatel, tj. firma 1.SČV, a. s., provoz Příbram dopisem ze dne 10.06.2015 pod čj. TÚP/352/15/OB – souhlasí s trvalým užíváním stavby.

Vodoprávní úřad provedl závěrečnou kontrolní prohlídku stavby dne 29.05.2015, při které nezjistil závady bránící jejímu užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též (po doplnění), že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Vodoprávní úřad proto vydává tento kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Poučení účastníků

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

„otisk razítka“

Ladislav Průša
referent oddělení vodního hospodářství

Obdrželi

Obec Dubno, IČ 00662810, Dubno 45, 261 01 Příbram, zastoupena Ing. Milanem Štufkou, nar. 03.03.1963, Pod Anenskou 378, 261 01 Příbram IV

Obecní úřad Dubno, Dubno 45, 261 01 Příbram

Městský úřad Příbram, odbor investic a rozvoje města, oddělení přípravy a realizace projektů, p. Růžička, p. Třešňák, Tyršova 108, 261 01 Příbram I

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace, Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV

Městský úřad Příbram, stavební úřad, Tyršova 108, 261 19 Příbram I

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Příbram, U Nemocnice 85, 261 01 Příbram I

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Příbram, Školní 70, 261 01 Příbram VIII

1. SČV, a. s. Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX

Vlastní 2 x

Vypraveno dne 25.06.2015